

工程内検査項目シート(仮設足場)

検査項目		チェック方法・要点	確認者	日付け
仮設足場 組立時	駐車位置	他の車がすれ違えるか、部材の積み下ろし時、第三者接触事故が起こらないよう区画の設置できているか	確認者	日付け
			田中	3/10, 11, 18, 19
	足場からの墜落	保護帽、安全帯の着用(使用)	確認者	日付け
			田中	3/10, 11, 18, 19
	内訳の確認	現場担当者と職長の打ち合わせ	確認者	日付け
			田中 酒井	3/19
近隣の敷地にはみ出していないか許可をもらっているか	現場担当者との確認	確認者	日付け	
		田中	3/17	
危険個所の確認	作業床、ストッパー等の忘れないか確認	有	日付け	
		無	3/19	
揺れ近隣との接触	足場揺れがないか確認、壁当て、つなぎ、火打ちの設置	確認者	日付け	
		田中	3/19	
工事期間 確認	クランプ等緩みはないか	印をつけ緩みはないか確認	確認者	日付け
			田中	3/19, 4/15
	壁当てジャッキの緩み	壁当てジャッキ等の緩みの確認	確認者	日付け
			田中	3/19, 4/15, 6/1
足場等の改造	作業床、手摺等抜いていないか確認	確認者	日付け	
		田中	4/15, 5/1	
メッシュの紐等切れていないか	メッシュの紐等切れてジョイント部広がっていないかの確認	確認者	日付け	
		田中	4/15, 5/1	
仮設足場解体	駐車位置	他の車がすれ違えるか、部材の積み下ろし時、第三者接触事故が起こらないよう区画の設置できているか	確認者	日付け
			田中	5/12, 13
	足場からの墜落	保護帽、安全帯の着用(使用)	確認者	日付け
			田中	5/12, 13
	メッシュ、部材の解体時	メッシュ、足場解体時第三者接触事故防止の為に誘導、作業停止の指示の徹底	確認者	日付け
田中			5/12, 13	
壁当て等のタッチアップ	壁当てジャッキ取り外し後の確認をし汚れていれば塗装タッチアップ施工	確認者	日付け	
		田中	5/12, 13	
作業終了時	作業終了後の清掃	確認者	日付け	
		田中	5/12, 13	

現場名 山形県 山形市 山形市 山形市

工程内検査項目シート(シーリング工事)

検査項目		チェック方法・要点	外れた時の処置	
毎作業時	材料置き場、現場の整理整頓	作業時・作業終了時、材料置き場・作業場を整理整頓しておく	確認	3/23 3/24 3/25 3/27 3/28
	現場作業環境の確認	周辺状況、風向き、湿度、温度の確認	確認	3/23 3/24 3/25 3/27 3/28
	足場環境の確認	作業終了時、足場を廻り、物が置いていないか、壁あての復旧ができていないか確認する	確認	3/23 3/24 3/26 3/27 3/28
準備段階	仕様の確認	既設シーリング撤去、増し打ち、材料、ウレタン変性シリコン等の確認	確認者	日付け 原 3/25
	近隣への飛散予防養生の確認	危険範囲・風向き等も考慮し、近隣へのカーシート養生等を実施できるよう打ち合わせをしておく	確認者	日付け 田中 3/22
	足場危険箇所確認	足場上り危険を感じたところは、直ちに元請けに報告・改善を行なう	確認者	日付け +シ
既設シーリング材の撤去	既設シーリング撤去作業	既設シーリング撤去時、天候も考慮し、打ち替えができる範囲まで撤去する	確認者	日付け 田中 3/23 3/24 3/25
	撤去ゴミの回収	撤去したシーリング材は、その日に回収し清掃する	確認者	日付け 原 3/25 26 27
プライマー塗布	プライマー塗布	プライマー塗り残しはないか、確認する	確認者	日付け 原 3/25
	プライマーの飛散	サッシ廻りのプライマーのはみ出し、汚れはないか、周辺等に飛散させていないか、確認して清掃する	確認者	日付け 原 3/25 26
シーリング材充填	シーリング材充填時、エアを巻き込んでいないか	シーリング材充填時、エアを巻き込み、膨れていないか確認する 膨れを発見したら、処理をしておく	確認者	日付け 原 3/25 27
	シーリング材の清掃	シーリング材、サッシ廻り、壁等、汚れていないか確認し清掃しておく	確認者	日付け 原 3/25 27
シーリング押さえ	シーリング押さえ	シーリング押さえ、充填した所を、忘れないよう確認する	確認者	日付け 原 3/25 27
	作業終了後、清掃	シーリング作業終了時、全体の掃き掃除徹底	確認者	日付け 原 3/25 27

現場名 レジデンスオリアン

工程内検査シート(塗膜防水工事)

検査項目		チェック方法・要点	確認者	日付け
毎施工時	整理整頓	材料置場、作業場の整理整頓できているか	確認者 松前	日付け 3/30 3/31 4/15
	清掃	作業終了後、材料置場、作業場掃き掃除	確認者 松前	日付け 3/30 4/4 5/15
	片付け	作業終了後、作業場、足場に材料道具の忘れ物がないか確認	確認者 松前	日付け 3/30 3/4
施工前点検	漏水の有、無	施主様へ確認、有の場合は原因または可能性を究明する	確認者 松前	日付け 3/30
	既設下地の状況	既設下地のクラック、欠損、下地防水層の仕様及び不具合の有無	確認者 松前	日付け 3/30 3/31
	仕様及び施工方法の確認	安全、品質、工程の3点において無理がないか確認する	確認者 松前	日付け 3/30
施工時点検	下地状況、天候状況	下地、水分を含んでいないか悪天候ではないか	確認者 松前	日付け 3/30 3/31 4/4
	塗り残しは無い	均等な塗布量で満遍無く塗布出来ているか	確認者 田中	日付け 5/9
	乾燥	塗り重ねの際に下地(下塗り)はしっかり乾いているか	確認者 田中	日付け 3/31 4/4
施工後点検	塗り残しは無い	透け、ムラ、忘れ等、無い	確認者 田中	日付け 5/9
	漏水箇所や不具合部は対応出来ているか	漏水が有る場合は、止まっているか不具合部の処置は十分か散水試験は必要ないか	確認者 ○	日付け 5/9
	端部の処理は十分か	端部やドレン廻りの収まりの確認	確認者 田中	日付け 5/9

現場名 北沢2丁目

工程内検査項目シート(塗装工事)

検査項目		チェック方法・要点	外れた時の処置												
毎作業時	材料置き場、現場の整理整頓	作業・作業終了時、材料置き場・作業場を整理整頓しておく	確認	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
	現場作業環境の確認	周辺状況、風向き、湿度、温度の確認	確認	26	27	28	29	30	31						
	足場環境の確認	作業終了時、足場を廻り、物が置いていないか、壁あての復旧ができていないか確認する	確認	9	10	11	12	13	14						
準備段階	施工書、仕様書の確認	施工書にて元請けと打ち合わせを行ない、その内容について確認をする	確認者	日付											
	近隣への飛散予防養生の確認	危険範囲・風向き等も考慮し、近隣へのカーシート養生等を実施できるよう打ち合わせをしておく	確認者	日付											
	足場危険箇所確認	足場上り危険を感じたところは、直ちに元請けに報告・改善を行なう	確認者	日付											
高圧洗浄	高圧洗浄時、窓の施錠の確認	事前にお客様への確認 作業前確認	確認者	日付											
	高圧洗浄時、網戸の破れ、既設物の破損	破損箇所を確認後、写真を撮り必ず報告し、元請けに確認をしてもらう	確認者	日付											
	周囲の確認	作業前周囲への飛散を考慮し、洗濯物等の確認を行ない対処する	施工中止	日付											
	漏水の確認	高圧洗浄終了後、漏水がないか、お客様に確認し漏水している場合、必ず元請けに報告する	確認者	日付											
塗装前確認	下地素地の巣穴、段差等の下地処理が適切に行なわれているか	事前を目視検査を行う ホコリ・汚れ等がついていないか、不具合がある場合、必ず元請けに報告し指示を仰ぐ	修正してもらう	日付											
	資材置き場、保管場所の区画表示	有機溶剤資格者の管理	免許確認	日付											
屋根塗装	周囲の確認	作業前、周囲を確認し飛散養生を徹底する 必要な場合、カーシートを取り付けさせていただく	やり直す	日付											
	屋根、雨や霜等で滑らないか確認	前日の雨、気温の低下に伴う屋根の霜等で、屋根が濡れて滑らないかの目視、指触確認を必ず行なう(安全を確保する)	施工中止	日付											
	屋根、亀裂、破損等の確認	塗装前、カラーベスト(瓦等も含む)に亀裂・破損箇所がないか確認し、発見した場合は写真を撮り、元請けに必ず報告する	確認者	日付											
	屋根、カラーベスト等の塗装を行なう際、重なっている箇所に水分がないか確認	屋根カラーベスト等重なっている箇所に、湿気、水分、霜等が残っている場合、乾くまで塗装作業を中止する	施工中止	日付											
	塗り重ね時間の厳守	塗り重ね時間を厳守し、指触確認後、塗り重ねを進めていく	是正する	日付											
壁塗装養生	養生の確認	お客様と打ち合わせをし、どの方向の面から養生をし、いつ開放するかを(天気なども考慮し)伝えておく	やり直す	日付											
	バルコニー床、ドレン養生の解放	ドレンを塞ぎ、雨水が溜り漏水の原因になる可能性がある為、必ず職長が最終確認を実施し、開放していく	確認者	日付											
	湯沸かし器等、温風が出る所への養生は、作業終了後必ず開放する	熱による養生の熔解を防ぐ為、必ず職長が、最終確認を実施し、養生を解体していく	確認者	日付											
	お風呂場の窓、換気フードの養生	お風呂場の窓、換気フードは密閉せず、風が抜けるように養生をする	確認者	日付											
壁塗装	工法通りの仕様か	施工要領書の確認	やり直す	日付											
	塗り重ね時間の厳守	塗り重ね時間を厳守し、指触確認後、塗り重ねを進めていく	確認者	日付											
	下塗り	塗り残し、透け、垂れがないかの確認	確認者	日付											
	中塗り・上塗り	ローラー目、ヘラ切り、刷毛目、そろえているか	確認者	日付											
養生解体後の掃除	養生解体後の掃除ラインだし	養生解体後、サッシ周りのラインだし、くぐった塗料の掃除の徹底	確認者	日付											
	作業終了後清掃	塗装作業終了時全体の掃き掃除の徹底	確認者	日付											

現場名 山田様 1:17:12 5/9